

## **Voorwaarden voor gasgebruik tijdens markten, braderiën en evenementen in de open lucht**

### **1. Gasinstallaties:**

- 1.1. De gasinstallatie moet voldoen aan NEN 2920 en aan de NPR 2921.
- 1.2. De gasinstallatie moet voldoen aan de eisen die het gas leverend bedrijf stelt.
- 1.3. Het gebruik van andere gassen dan butaan en propaan is niet toegestaan.
- 1.4. De installatie dient van twee afsluiters te zijn voorzien, een afsluiter op het verbruikstoestel en een afsluiter op de gasfles.

### **2. Gebruikstoestellen:**

- 2.1. Elk gebruikstoestel t.b.v. gasvormige brandstof moet GIVEG - goedgekeurd zijn tot 1996, na deze datum dient elk gebruikstoestel voorzien te zijn van een CE keurmerk.
- 2.2. Per 150 m<sup>2</sup> dient één klein blusmiddel te zijn aangebracht met een vulling van tenminste 6 kg/ltr blusstof; de kleine blusmiddelen moeten te allen tijde bereikbaar en voor onmiddellijk gebruik gereed zijn. De blusmiddelen dienen conform de NEN 2559 te zijn onderhouden.
- 2.3. Tevens dient er een blusdeken aanwezig te zijn.
- 2.4. Elk verbruikstoestel t.b.v. gasvormige brandstof moet:
  - Vast op de grond c.q. een tafel staan opgesteld op een zodanige wijze dat omvallen of omstoten niet mogelijk is;
  - Op tenminste 1,5 meter van brandbare materialen, zoals versieringen, luifels tentwanden e.d., zijn opgesteld;
  - Boven het toestel een vrije ruimte van tenminste 1,3 meter hebben;
  - Op tenminste vijf meter van omringende bebouwing zijn op gesteld (niet van toepassing op muren zonder enige opening)
- 2.5. Het draagvlak onder de bak- en braadtoestellen moet tot tenminste 10 cm buiten de toestellen onbrandbaar zijn, dan wel bekleed met een onbrandbaar materiaal.
- 2.6. Het gebruik van frituurvet en spijsolie (frituren) is alleen toegestaan in thermisch beveiligde toestellen.
- 2.7. In de directe nabijheid van de verbruikstoestellen moeten goed passende deksels voor de in gebruik zijnde pannen aanwezig zijn.
- 2.8. Het verwarmen van bouwsels mag uitsluitend geschieden door verwarmingstoestellen met warmtewisselaar, die buiten staan opgesteld.

### **3. Gasleidingen en appendages:**

- 3.1. Elke verbindingsslang tussen een drukhouder en een verbruikstoestel e.d. moet:
  - Voorzien zijn van een keurmerk;
  - Zijn bevestigd door middel van slangklemmen op slangpilaren;
  - Vrij en ongespannen zijn aangelegd;
  - Zodanig zijn aangebracht, dat blootstelling aan ontoelaatbare temperatuursinvloeden wordt voorkomen;
  - Zo kort mogelijk zijn, maar maximaal 1,5 meter;
  - Niet ouder zijn dan twee jaar.
- 3.2. Reduceerventielen mogen niet ouder zijn dan 5 jaar, conform het jaartal dat staat vermeld op het reduceerventiel of de aankoopbon. Het reduceerventiel mag geen roestvorming vertonen.

- 3.3. Tussen de gasfles(sen) en het verbruikstoestel moet gebruik worden gemaakt van vaste metalen leidingen, waarbij de laatste 1,5 meter uit goedgekeurd gas bestendige slang (volgens NEN-EN 1763) moet bestaan.
- 3.4. Elke leiding moet zodanig zijn vastgezet, dat doorbuigen niet mogelijk is en overigens dat de afstand tussen de bevestigingen maximaal 1,5 meter bedraagt; voorts moet op maximaal 0,3 meter afstand van elke zijde van een afsluiter, bocht of verbinding een bevestiging aanwezig zijn.
- 3.5. Slangen, leidingen, koppelingen, klemmen, drukhouders en toestellen t.b.v. gasvormige brandstof, moeten deugdelijk zijn aangebracht en te allen tijde in deugdelijke staat verkeren. Elke leiding moet zijn beschermd tegen beschadiging. (bijv. door een brugconstructie over een leiding)

#### **4. Gasflessen en tanks:**

- 4.1. De opstelling van gasflessen dient te voldoen aan hetgeen gesteld is in bijlage K van NEN 2920. (Eisen voor de opstelling en gebruik van flessen).
- 4.2. Er mogen nooit meer dan 2 gasflessen met een inhoud van maximaal 45 liter per gasfles aanwezig zijn.
- 4.3. Elke drukhouder moet buiten bereik van onbevoegden, goed geventileerd, in de buitenlucht en beschermd tegen opwarming door zonnestraling zijn opgesteld.
- 4.4. De gasflessen dienen buiten op een afstand van minimaal 5 meter van het bouwsel worden opgesteld.
- 4.5. De gasflessen dienen te worden afgeschermd door middel van een deugdelijk hekwerk, voorzien van opschrift "ROKEN EN OPEN VUUR VERBODEN".

#### **5. Algemeen:**

- 5.1. Indien zich technische of organisatorische wijzigingen voordoen, die van belang kunnen zijn voor de (brand)veiligheid, moet dit onverwijld ter kennis worden gebracht aan de Commandant Brandweer.
- 5.2. De houder van de vergunning is verplicht de schade die hij door het gebruik van de vergunning aan derden toebrengt te vergoeden en voorts de redelijkerwijs mogelijke maatregelen te nemen teneinde te voorkomen dat de gemeente dan wel derden tengevolge van het gebruik van de vergunning schade lijden.
- 5.3. De vergunning dient ter plaatse aanwezig te zijn en op de eerste vordering van een ambtenaar van de brandweer of politie te worden getoond.
- 5.4. Alle in het belang van de algemene veiligheid gegeven aanwijzingen door een ambtenaar van de brandweer of politie moeten strikt en onverwijld worden opgevolgd.
- 5.5. Indien bij een voor de ingebruikname gehouden inspectie, dan wel tijdens een controle blijkt dat niet aan de opgelegde voorwaarden is voldaan of de veiligheid van de bezoekers onvoldoende is gewaarborgd dan kan de inmiddels gewaarschuwde Officier Van Dienst, eventueel na overleg met de burgemeester, het gebruik verbieden dan wel onmiddellijk laten beëindigen.